

## RFQ 904

### **ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΘΕΝΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ**

1. Οι τοίχοι του ιατρείου είναι διπλή οπτοπλινθοδομή με ενδιάμεση μόνωση (συν. πάχος περίπου 35cm). Τα εσωτερικά χωρίσματα είναι από γυψοσανίδα. Ο χώρος έχει ψευδοροφή σε στάθμη +3.00m.
2. Οι εσωτερικές μονάδες θα τοποθετηθούν στο ισόγειο σε θέσεις που είναι τοποθετημένες οι υφιστάμενες μη λειτουργικές.
3. Οι εξωτερικές μονάδες θα τοποθετηθούν στην εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου, σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη.
4. Η απόσταση της εσωτερικής από την εξωτερική μονάδα θα είναι περίπου 3m. Σε μία μόνο περίπτωση, όπου το κλιματιστικό θα τοποθετηθεί σε χώρο που δεν έχει εξωτερικό τοίχο, το μήκος των σωληνώσεων θα είναι περίπου 6m. Η όδευση των σωληνώσεων θα γίνει εντός της ψευδοροφής. Στις υπόλοιπες θα είναι περίπου 3m.