

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”**

**ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

**ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ Ε.Α.Β.**

**ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ**

**ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

**ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

<u>Α/Α</u>	<u>ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ</u>	<u>ΚΤΙΡΙΟ</u>	<u>ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ</u>
1	CO2	41	ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ
2	CO2	41	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ
3	CO2	41	ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Μ – 53
4	CO2	31	ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
5	CO2	20	ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ Α/Β
6	CO2	42	ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
7	CO2	71	ΒΑΦΕΙΟ “ ROOM 104 – 106 – 120 ”
8	CO2	71	ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ “ ROOM – 112 – 113 – 114 ”
9	CO2	71	ΧΡΩΣΤΗΡΙΟ “ ROOM 119 ”
10	CO2	30.3	ΧΩΡΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ ADG/JFS
11	CO2	31	ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ (GENERATOR TESTAND – FLIGHT CONTROL)
12	ΑΦΡΟΥ	41	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
13	ΑΦΡΟΥ	71	ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
14	HALON 1211	42	ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ JET ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
15	HALON 1211	51	ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
16	HALON 1301	10	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
17	WATER FOG	42	ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

## ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Η προληπτική συντήρηση, η αποκατάσταση βλαβών και η περιοδική παρακολούθηση των συστημάτων Πυρανίχνευσης, περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες :

1. Έλεγχος σωστής λειτουργίας κυκλωμάτων ανίχνευσης και κυκλωμάτων συναγερμού των κεντρικών πινάκων πυρανίχνευσης.
2. Δοκιμή λειτουργίας ανιχνευτών.
3. Μετρήσεις τάσεων ελέγχου γραμμών ανιχνευτών στο τελευταίο ανιχνευτή κάθε ζώνης.
4. Μετρήσεις τάσεων ηρεμίας και λειτουργίας οπτικοακουστικών συσκευών συναγερμού.
5. Έλεγχος πλήρους λειτουργίας και συνεργασίας τοπικών υποπινάκων συστημάτων αυτόματης πυρόσβεσης με τον κεντρικό πίνακα του κτιρίου και μετάδοση σημάτων στο κέντρο ελέγχου στον Πυροσβεστικό Σταθμό ( Κτ. 61 ).
6. Μετρήσεις – ρυθμίσεις τάσεων τροφοδοτικών και φορτιστών μπαταριών.
7. Λειτουργία κυκλωμάτων ελέγχου ( CONTROL ) και μέτρηση σημάτων εισόδου – εξόδου.
8. Έλεγχος χωρητικότητας μπαταριών.
9. Δοκιμές κυκλωμάτων συναγερμού κομβίων.
10. Έλεγχος προγραμμάτων ( software ) και εκτύπωση λίστας σημείων.
11. Σύνταξη φύλλου συντήρησης και ενημέρωση βιβλίου Πυρασφάλειας και χορήγηση πιστοποιητικών καλής λειτουργίας για κάθε Κτίριο και κάθε σύστημα αυτόματης Πυρόσβεσης κάθε τρίμηνο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ :** Για όλες τις ενέργειες προληπτικής συντήρησης των συστημάτων να τηρούνται πιστά οι οδηγίες και οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τα εγχειρίδια της κατασκευάστριας εταιρείας.

Τα εγχειρίδια, σχέδια και τεχνικές προδιαγραφές φυλάσσονται στη Υπηρεσία Πυρασφάλειας Ε.Α.Β.

# ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 )

« ΚΤ. 41 »

## ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

#### Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

.....

#### ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

#### ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ

ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ-  
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ

**60 ΜΗΝΕΣ**

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ .  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ.  
ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .  
ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ  
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ  
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**60 ΜΗΝΕΣ**

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 )**  
**« ΚΤ. 41 »**  
**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ**

.....

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**

**Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ**

.....  
**ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ** **ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ**

ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ- ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%	<b>12 ΜΗΝΕΣ</b>
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ	<b>60 ΜΗΝΕΣ</b>
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ	<b>6 ΜΗΝΕΣ</b>
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ . ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ	<b>12 ΜΗΝΕΣ</b>
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.	<b>6 ΜΗΝΕΣ</b>
ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	<b>6 ΜΗΝΕΣ</b>
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ. ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ . ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ	<b>12 ΜΗΝΕΣ</b>
ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.	<b>12 ΜΗΝΕΣ</b>
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	<b>60 ΜΗΝΕΣ</b>

# ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 )

« ΚΤ. 41 »

## ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ M-53

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

#### Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

##### ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

##### ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ

ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ-  
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ

**60 ΜΗΝΕΣ**

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ .  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ.

ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .

ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ  
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**60 ΜΗΝΕΣ**

# ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 )

« ΚΤ. 31 »

## ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

---

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

#### Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

##### ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

##### ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ

ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ-  
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ

**60 ΜΗΝΕΣ**

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ .  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ.

ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .

ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ  
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**60 ΜΗΝΕΣ**

# ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 )

« ΚΤ. 20 »

ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ – ΑΠΑΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ( A & B )

---

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

### Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

#### ..... ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

#### ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ

ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ-  
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ

**60 ΜΗΝΕΣ**

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ .  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ.

ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .

ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ  
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**60 ΜΗΝΕΣ**



# ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 )

« ΚΤ. 42 »

## ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΙΚΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

#### Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

.....

#### ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

#### ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ

ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ-  
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ

**60 ΜΗΝΕΣ**

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ .  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ.

ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .

ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ  
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**60 ΜΗΝΕΣ**

# ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 )

« ΚΤ. 71 »  
ΒΑΦΕΙΟ « ROOM 104 »

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

### Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

.....

#### ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ

ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ- ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%	12 ΜΗΝΕΣ
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ	60 ΜΗΝΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ	6 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ . ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ	12 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.	6 ΜΗΝΕΣ
ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	6 ΜΗΝΕΣ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ. ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ . ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ	12 ΜΗΝΕΣ
ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.	12 ΜΗΝΕΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	60 ΜΗΝΕΣ

# ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 )

« ΚΤ. 71 »

ΒΑΦΕΙΟ « ROOM 106 »

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

### Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

.....

#### ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

#### ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ

ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ-  
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ

**60 ΜΗΝΕΣ**

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ .  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ.

ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .

ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ  
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**60 ΜΗΝΕΣ**

# ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 )

« ΚΤ. 71 »

ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ « ROOM 112 »

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

### Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

.....

#### ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

#### ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ

ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ-  
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ

**60 ΜΗΝΕΣ**

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ .  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ.

ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .

ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ  
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**60 ΜΗΝΕΣ**

# ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 )

« ΚΤ. 71 »

ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ « ROOM 113 »

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

### Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

#### ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ

ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ-  
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ

**60 ΜΗΝΕΣ**

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ .  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ.  
ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .  
ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ  
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ  
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**60 ΜΗΝΕΣ**

# ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 )

« ΚΤ. 71 »

ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ « ROOM 114 »

---

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

### Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

#### ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

#### ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ

ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ-  
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ

**60 ΜΗΝΕΣ**

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ .  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ.

ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .

ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ  
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**60 ΜΗΝΕΣ**

# ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 )

« ΚΤ. 71 »

ΧΡΩΣΤΗΡΙΟ « ROOM 119 »

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

### Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

.....

#### ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

#### ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ

ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ-  
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ

**60 ΜΗΝΕΣ**

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ .  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ.  
ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .  
ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ  
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ  
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**60 ΜΗΝΕΣ**

# ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 )

« ΚΤ. 71 »  
ΒΑΦΕΙΟ « ROOM 120 »

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

### Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

#### ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

#### ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ

ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ-  
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ

**60 ΜΗΝΕΣ**

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ .  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ.

ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .

ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ  
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**60 ΜΗΝΕΣ**



# ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 )

« ΚΤ. 30.3 »

ΧΩΡΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ ADG & JFS

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

### Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

#### ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

#### ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ

ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ-  
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ

**60 ΜΗΝΕΣ**

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ .  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ.

ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .

ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ  
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**60 ΜΗΝΕΣ**

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 )

« ΚΤ. 31 »

### ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ( GENERATOR TESTAND – FLIGHT CONTROL )

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

#### **Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ**

.....  
**ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ** **ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ**

ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ-  
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ

**60 ΜΗΝΕΣ**

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ .  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**6 ΜΗΝΕΣ**

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ.

ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .

ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ  
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ  
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.

**12 ΜΗΝΕΣ**

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**60 ΜΗΝΕΣ**

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΡΟΥ

### « ΚΤ. 41 » ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

#### **Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ**

<b>ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ</b>	<b>ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ</b>
-------------------------------	----------------------------------

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1 ΜΗΝΑΣ
--------------------------------------	---------

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΥΧΟΥΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ	6 ΜΗΝΕΣ
---	---------

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ – ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΕΚΧΥΣΗΣ	12 ΜΗΝΕΣ
---	----------

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑ	3 ΜΗΝΕΣ
--	---------

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	12 ΜΗΝΕΣ
---	----------

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΒ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	60 ΜΗΝΕΣ
--	----------

\*\*\*\*\* ΠΡΟΣΟΧΗ \*\*\*\*\*

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΥΑΙΑΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΡΟΥ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΙΣΤΑ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΜΑΝΟΥΑΛ Νο. RIM 1143 ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ROCWOOD.

# ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΡΟΥ

## « ΚΤ. 71 » ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

#### Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

<u>ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ</u>	<u>ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ</u>
-------------------------------	----------------------------------

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1 ΜΗΝΑΣ
--------------------------------------	---------

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΥΧΟΥΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ	6 ΜΗΝΕΣ
---	---------

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ – ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΕΚΧΥΣΗΣ	12 ΜΗΝΕΣ
---	----------

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑ	3 ΜΗΝΕΣ
--	---------

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	12 ΜΗΝΕΣ
---	----------

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΒ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	60 ΜΗΝΕΣ
--	----------

\*\*\*\*\* ΠΡΟΣΟΧΗ \*\*\*\*\*

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΥΑΙΑΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΡΟΥ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΙΣΤΑ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΜΑΝΟΥΑΛ Νο. RIM 152 ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ROCWOOD.

# ΣΥΣΤΗΜΑ HALON 1211

« ΚΤ. 42 »

## ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ JET – ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

#### Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

#### ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

#### ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ

ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5 %	12 ΜΗΝΕΣ
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ	60 ΜΗΝΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ	6 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗ. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ , ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ. ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.	12 ΜΗΝΕΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΒ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	60 ΜΗΝΕΣ

# ΣΥΣΤΗΜΑ HALON 1211

## « ΚΤ. 51 » ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

#### **Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ**

.....

#### **ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ**

#### **ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ**

ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5 %	12 ΜΗΝΕΣ
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ	60 ΜΗΝΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ	6 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗ. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ , ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ. ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.	12 ΜΗΝΕΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΒ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	60 ΜΗΝΕΣ

# ΣΥΣΤΗΜΑ HALON 1301

« ΚΤ. 10 »

## ΧΩΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

---

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

#### Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

.....  
**ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ**

**ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ**

ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5 %	12 ΜΗΝΕΣ
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ	60 ΜΗΝΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ	6 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗ. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ , ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ. ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.	12 ΜΗΝΕΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΒ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	60 ΜΗΝΕΣ

# ΣΥΣΤΗΜΑ WATER FOG

.....

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

### Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

.....

#### ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

#### ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1 ΜΗΝΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΚΑΙ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΕΚΧΥΣΗΣ

12 ΜΗΝΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΤΩΝ ΒΑΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΑ

3 ΜΗΝΕΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΟΛΟΥ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

6 ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΒ  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

60 ΜΗΝΕΣ