



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Έδρα Εταιρείας: Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210.77.99.622, Φαξ: 210.77.97.670

Εργοστάσιο: Σχηματάρι Βοιωτίας, Ταχ. Θυρίδα 23, 320 09 Σχηματάρι
Τηλ.: 22620-52000, Φαξ: 210-88.38.714, 22620-52170
www.haicorp.com – Αρ. ΓΕΜΗ 000297501000

Αρ. Πρωτ. 0110-2023-09-742 / 5-09-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 957 (ΕΣΗΔΗΣ 162857)

Την 13-2-2023, δυνάμει της με αρ. πρωτ. 1200-2023-02-140/13-02-2023 Απόφασής της (ΑΔΑ: 61Ζ4469Η1Γ-Θ3Ρ), η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. αποφάσισε «Τη συμμόρφωση με την υπ' αρ. 96/2023 Απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) επί της προδικαστικής προσφυγής με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 1727/06-12-2022 που άσκησε η εταιρεία «HELLAS ENVIRONMENT ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με το δ.τ. «HELLAS ENVIRONMENT Ε.Π.Ε.» και ως εκ τούτου την ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. 1200-2022-11-1133/10.11.2022 απόφασης της αναθέτουσας αρχής με την οποία η ΕΑΒ ΑΕ αποφάσισε «την κατακύρωση του διαγωνισμού 957/2022 στον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΕΕ ΜΕΛΕCCON ΤΕΧΝΙΚΗ» για την «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων της ΕΑΒ καθώς και σχετικές εργασίες υποδομών μικρής κλίμακας», έναντι συμβατικού τιμήματος ποσού εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (124.800,00 €), πλέον ΦΠΑ, το οποίο βρίσκεται εντός του συνολικού προϋπολογισμού των εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (€ 130.000,00), πλέον ΦΠΑ.».

Ακολούθως, την 13-3-2023 η Επιτροπή Αξιολόγησης υπέβαλλε το με αρ. πρωτ. 1500-2023-03-62/10-03-2023 Πρακτικό αξιολόγησης των φακέλων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών, το περιεχόμενο του οποίου είχε ως εξής:

«(...) Η επιτροπή κατόπιν αναλυτικής εξέτασης των υποβληθέντων δικαιολογητικών αλλά και του λεπτομερούς ελέγχου των προδιαγραφών των τεχνικών φυλλαδίων του προσφερόμενου εξοπλισμού που πραγματοποίησε, κατέγραψε τα κατωτέρω αποτελέσματα και διαπίστωσε:

«Α) Ο Οικονομικός φορέας «HELLAS ENVIRONMENT ΕΠΕ» προσκόμισε:

α) Εγγύηση Συμμετοχής, εκδοθείσα από την εταιρία Karanias Agency (Altius Insurance), προς την ανωτέρω εταιρεία, ποσού 2.600,00€, ισχύος έως 12-08-2023, σύμφωνα με τους όρους 2.1.5, 2.2.2 & 2.4.3.1.β .

β) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)/Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο ήταν ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον κο Ιωάννη Μηλιδάκη, σύμφωνα με τους όρους 2.2.9.1 & 2.4.3.1.α.

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία η εταιρία HELLAS ENVIRONMENT ΕΠΕ δηλώνει ότι η προσφορά είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και του Παραρτήματος «Α» καθώς και ότι η εταιρία δεν προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους (όρος 2.4.3.2.α)

δ) Τεχνική Προσφορά του προσφέροντος, η οποία περιλαμβάνει την πλημμελή περιγραφή υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του προσφερόμενου εξοπλισμού/μηχανημάτων όπως απαιτούνται από τον όρο 2.4.3.2.β και κατά το Παράρτημα «Α» και τον πίνακα εξοπλισμού της σελίδας 72 της διακήρυξης. Συγκεκριμένα από τις τεχνικές προδιαγραφές των υποβληθέντων φυλλαδίων του εξοπλισμού προέκυψε:

1. Η προσφερόμενη μία (1) κεκλιμένη εσχάρα χονδροεσχάρωσης FB BAR SG400 όπως διαπιστώνεται από το υποβληθέν τεχνικό φυλλάδιο συμφωνεί με την προδιαγραφή.
2. Τα δύο(2) προσφερόμενα ροόμετρα καταγραφής των εισερχομένων λυμάτων Siemens MAG3100 όπως διαπιστώνεται από το υποβληθέν τεχνικό φυλλάδιο συμφωνούν με την προδιαγραφή.
3. Οι δύο (2) προσφερόμενοι υποβρύχιοι αναδευτήρες Flygt SR 4610 όπως διαπιστώνεται από το υποβληθέν τεχνικό φυλλάδιο είναι δύο (2) πτερυγίων και όχι τριών (3) πτερυγίων όπως απαιτείται από την προδιαγραφή. Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά των υποβρύχιων αναδευτήρων συμφωνούν με την προδιαγραφή.
4. Οι δύο (2) προσφερόμενες υποβρύχιες αντλίες μεταφοράς των λυμάτων στην δεξαμενή αερισμού Flygt 3102 SH όπως διαπιστώνεται από το υποβληθέν τεχνικό φυλλάδιο συμφωνεί με την προδιαγραφή.
5. Δύο (2) προσφερόμενες υποβρύχιες αντλίες ανακυκλοφορίας Flygt SH 3127 σύμφωνα με το υποβληθέν τεχνικό φυλλάδιο δεν είναι κλάσης μόνωσης Η και βαθμού προστασίας IP 68, ισχύ κινητήρα 7,4KW και συμφωνεί με την προδιαγραφή.
6. Η μία (1) προσφερόμενη υποβρύχια αντλία υπερκείμενων υγρών τροφοδοσίας πάχυνσης Flygt SH 3127 σύμφωνα με το υποβληθέν τεχνικό φυλλάδιο είναι κλάσης μόνωσης Η και βαθμού προστασίας IP 68 με ισχύ κινητήρα 7,4KW και συμφωνεί με την προδιαγραφή.
7. Μία (1) προσφερόμενη κοχλιωτή αντλία περισσειας λύος προς τις κλίνες ξήρανσης σύμφωνα με το υποβληθέν τεχνικό φυλλάδιο είναι ή ATLAS CBM. Δεν γίνεται καμία αναφορά ποιο από τα μοντέλα ATLAS του φυλλαδίου είναι η προσφερόμενη αντλία προς τις κλίνες ξήρανσης. Επίσης στο υποβληθέν τεχνικό φυλλάδιο δεν αναφέρεται ότι η αντλία είναι 400V, 50HZ, κλάσης μόνωσης F και βαθμού προστασίας IP 55.
8. Φαίνεται ότι δεν προσφέρει μία(1) αντλία ανακυκλοφορίας στραγγιδίων από τις κλίνες ξήρανσης και δεν έχει υποβάλει κανένα τεχνικό φυλλάδιο.
9. Η προσφερόμενη μία (1) δοσομετρική αντλία χημικών της εταιρίας GRUNDFOS DDA 17-7 σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο συμφωνεί με την προδιαγραφή.
10. Προσφέρει τρία (3) φίλτρα μείωσης θολότητας της εταιρίας Watera αλλά δεν αναφέρει ποιο μοντέλο WMF από το υποβληθέν τεχνικό φυλλάδιο .Επίσης το τεχνικό φυλλάδιο δεν αναφέρει τα μεγέθη κατακράτησης σωματιδίων, το πληρωτικό υλικό και το ποσοστό απόδοσης τους όπως προβλέπεται από την προδιαγραφή. Οι αντλίες φίλτρων LOWARA CEA 370/5 σύμφωνα με το τεχνικό τους φυλλάδιο συμφωνούν με την προδιαγραφή. Συμπεραίνεται ότι οι προδιαγραφές στο σύνολό τους είναι ελλιπείς.
11. Δεν αναφέρει ότι προσφέρει μία (1) πλαστική δεξαμενή 10.000λ (έκπλυσης των φίλτρων), δεν έχει υποβάλει κάποιο τεχνικό φυλλάδιο.
- 12.Σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο προσφέρει ένα (1) όργανο μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου HACH LANGE LXV430 το οποίο συμφωνεί με τις προδιαγραφές.
13. Σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο προσφέρει ένα (1) όργανο μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου HACH LANGE LXG416 το οποίο συμφωνεί με τις προδιαγραφές.
14. Δεν κάνει καμία αναφορά για προσφορά ενός (1) ψηφιακού ελεγκτή (controller) και ούτε έχει υποβάλει κάποιο σχετικό τεχνικό φυλλάδιο.
15. Δεν κάνει καμία αναφορά για προσφορά ενός (1) πίνακα Ισχύος και σύστημα αυτοματισμού και ούτε έχει υποβάλει κάποιο σχετικό τεχνικό φυλλάδιο.
16. Δεν κάνει καμία αναφορά για προσφορά, δύο (2) αντιστροφέων Ισχύος(inverter) 22 KW για τον έλεγχο/ρύθμιση των φυσητήρων, πλήρως αυτοματοποιημένοι με χρήση PLC και με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου της εγκατάστασης αλλά και ούτε έχει υποβάλει κάποιο σχετικό τεχνικό φυλλάδιο.
17. Δεν κάνει καμία αναφορά για προσφορά και τοποθέτηση υπολογιστή με τις απαραίτητες άδειες για έλεγχο της εγκατάστασης από τον χειριστή, μέσα στον υφιστάμενο οικίσκο, και ούτε έχει υποβάλει κάποιο σχετικό τεχνικό φυλλάδιο.

18 & 19. Δεν κάνει καμία αναφορά για ηλεκτρομηχανολογικές, υδραυλικές εργασίες και για έργα όδευσης κεντρικής παροχής και ούτε έχει υποβάλει κάποια σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Ως εκ τούτου η επιτροπή κρίνει ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η κωδικοποίηση και η χωροθέτηση του προσφερόμενου εξοπλισμού/μηχανημάτων και των υπηρεσιών της εταιρίας HELLAS ENVIRONMENT ΕΠΕ δεν είναι απολύτως συμμορφούμενα με τον όρο 2.4.3.2.β της διακήρυξης όπως ακριβώς αναφέρονται στην τεχνική προδιαγραφή και στον πίνακα εξοπλισμού της σελίδας 72 της διακήρυξης, δεδομένου ότι η προσφορά δεν καλύπτει βασικά και απαραίτητα ζητούμενα του έργου.

ε) Υπεύθυνη δήλωση επίσκεψης(όρος 2.4.3.2.γ)

B) Ο Οικονομικός φορέας «ENBIO ΕΠΕ» προσκόμισε:

α) Εγγύηση Συμμετοχής, εκδοθείσα από το Παρακαταθηκών και Δανείων, προς την ανωτέρω εταιρεία, ποσού 2.600,00€, ισχύος έως 31-08-2023 σύμφωνα με τους όρους 2.1.5, 2.2.2 & 2.4.3.1.β.

β) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)/Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο ήταν ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον κο Χρήστο Λύτρα, σύμφωνα με τους όρους 2.2.9.1 & 2.4.3.1.α

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία η εταιρία ENBIO ΕΠΕ δηλώνει ότι η προσφορά είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και του Παραρτήματος «Α» καθώς και ότι η εταιρία δεν προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους (όρος 2.4.3.2.α)

δ) Τεχνική Προσφορά του προσφέροντος, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του προσφερόμενου εξοπλισμού/μηχανημάτων όπως απαιτούνται από τον όρο 2.4.3.2.β και κατά το Παράρτημα «Α» και τον πίνακα εξοπλισμού της σελίδας 72 της διακήρυξης. Συγκεκριμένα από τις τεχνικές προδιαγραφές των υποβληθέντων φυλλαδίων του εξοπλισμού προέκυψε:

1. Οι δύο(2) προσφερόμενες κεκλιμένες εσχάρες χονδροεσχάρωσης SSG 168 EnoTech σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο συμφωνούν με την προδιαγραφή

2. Τα δύο(2) προσφερόμενα ροόμετρα καταγραφής των εισερχομένων λυμάτων FLOMAG3000 σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο συμφωνούν με την προδιαγραφή

3. Οι δύο (2) προσφερόμενοι υποβρύχιοι αναδευτήρες Carpari CMD002W+007541N1 είναι τριών(3) πτερυγίων όπως απαιτείται από την προδιαγραφή. Το υλικό είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 316, ο άξονας είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 420 και η προπέλα από ανοξείδωτο χάλυβα 316. Το καλώδιο είναι 10 μέτρα και η προστασία μόνωσης είναι IP68. Συμφωνεί με την προδιαγραφή.

4. Οι δύο (2) προσφερόμενες υποβρύχιες αντλίες μεταφοράς των λυμάτων στην δεξαμενή αερισμού Carpari KCW065FA είναι non stop, για άντληση χωρίς εμφράξεις με ειδική προστασία IP68, ISO 9906 grade 3B και σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο συμφωνούν με την προδιαγραφή

5. Δύο (2) προσφερόμενες υποβρύχιες αντλίες ανακυκλοφορίας Carpari KCW080HE σύμφωνα με το υποβληθέν τεχνικό φυλλάδιο είναι κλάσης μόνωσης H, βαθμού προστασίας IP 68, ISO 9906 και συμφωνούν με τη προδιαγραφή.

6. Η μία (1) προσφερόμενη υποβρύχια αντλία υπερκείμενων τροφοδοσίας πάχυνσης Carpari KCW080HN είναι κλάσης μόνωσης H και βαθμού προστασίας IP 68, ISO 9906 και συμφωνεί με τη προδιαγραφή όπως φαίνεται από το υποβληθέν τεχνικό φυλλάδιο.

7. Μία (1) προσφερόμενη κοχλιωτή αντλία περισσειας ιλύος προς τις κλίνες ξήρανσης MO-1 44TF σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο είναι κατασκευασμένη εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα, ο ρότορας είναι επίσης ανοξείδωτος όπως προβλέπεται. Στο υποβληθέν τεχνικό φυλλάδιο αναφέρεται ότι ο κινητήρας της αντλίας έχει ισχύ 0,55KW

είναι 230/400V, 50HZ. Στο φυλλάδιο δεν αναφέρεται η κλάση μόνωσης και τα χαρακτηριστικά προστασίας IP.

8. Από το υποβληθέν τεχνικό φυλλάδιο φαίνεται ότι η προσφερόμενη μία(1) αντλία ανακυκλοφορίας στραγγιδίων από τις κλίνες ξήρανσης Carpati KCW065FA είναι με ειδική προστασία IP68, ISO 9906 grade 3B και σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο συμφωνεί με την προδιαγραφή.

9. Το τεχνικό φυλλάδιο των δύο προσφερόμενων δοσομετρικών αντλιών χημικών διαφράγματος GRUNDFOS DDC 6-10 έχει οθόνη PLC, το αναλογικό σήμα είναι 0/4-20mA και σε πίεση 10bar θα έχουν παροχή 12 lit/h.

10. Για τα προσφερόμενα τρία (3) φίλτρα μείωσης θολότητας με ειδικό πληρωτικό υλικό & αντλίες φίλτρων, έχει αναπτυχθεί και υποβληθεί αναλυτική τεχνική εγκατάστασης και λειτουργίας. Επίσης οι προδιαγραφές του τεχνικού φυλλαδίου των αντλιών φίλτρων μείωσης θολότητας συμφωνούν με την προδιαγραφή.

11. Αναφέρει ότι προσφέρει μία (1) πλαστική δεξαμενή 10.000λ (έκπλυσης των φίλτρων) και έχει υποβάλει τεχνικό φυλλάδιο.

12. Για την μέτρηση υπολειμματικού χλωρίου προσφέρει Ρημετρο και Redoxομετρο μέσω των οποίων θα γίνεται έμμεση μέτρηση. Έχει αναπτύξει και υποβάλει την τεχνική έμμεσης μέτρησης χλωρίου σε αντίθεση με την προδιαγραφή που ορίζει όργανο μέτρησης χλωρίου με συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Παρόλα αυτά οι ανάγκες δύνανται να καλυφθούν σύμφωνα με το γνωμοδοτικό email χημικού και την αντίστοιχη βιβλιογραφία θέματος.

13. Σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο προσφέρει ένα (1) όργανο μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου XENON DO235+CH 2321 σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

14. Ο προσφερόμενος ενός (1) ψηφιακός ελεγκτής (controller) SCL 20 είναι προστασίας IP65 και σύμφωνα με το υποβληθέν φυλλάδιο βρίσκεται εντός της προδιαγραφής.

15. Ο προσφερόμενος πίνακας Ισχύος και τα σύστημα αυτοματισμού είναι ιδιοκατασκευή της εταιρίας ENBIO προκειμένου να καλυφθούν οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

16. Οι προσφερόμενοι δύο (2) αντιστροφείς Ισχύος(inverter) 22 KW για τον έλεγχο/ρύθμιση των φυσητήρων ABB AC5550, πλήρως αυτοματοποιημένοι με χρήση PLC και με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου της εγκατάστασης σύμφωνα με το υποβληθέν σχετικό τεχνικό φυλλάδιο συμφωνούν με την προδιαγραφή.

17. Ο προσφερόμενος υπολογιστής PLC KOYO weintek με τις απαραίτητες άδειες για έλεγχο της εγκατάστασης από τον χειριστή, μέσα στον υφιστάμενο οικίσκο, σύμφωνα με το υποβληθέν φυλλάδιο καλύπτει την προδιαγραφή.

18 & 19. Έχει υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση για εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών και για έργα όδευσης κεντρικής παροχής.

Ως εκ τούτου η επιτροπή κρίνει ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η κωδικοποίηση και η χωροθέτηση του προσφερόμενου εξοπλισμού/μηχανημάτων και των υπηρεσιών της εταιρίας ENBIO ΕΠΕ είναι συμμορφούμενα με τον όρο 2.4.3.2.β της διακήρυξης όπως ακριβώς αναφέρονται στην τεχνική προδιαγραφή και στον πίνακα εξοπλισμού της σελίδας 72 της διακήρυξης.

ε) Υπεύθυνη δήλωση επίσκεψης(όρος 2.4.3.2.γ)

Γ) Ο Οικονομικός φορέας «ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε (MELECCON ΤΕΧΝΙΚΗ)» προσκόμισε:

α) Εγγύηση Συμμετοχής, εκδοθείσα από το ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), προς την ανωτέρω εταιρεία, ποσού 2.600,00€, ισχύος(401 ημέρες) έως 17-08-2023 (παράγραφοι 2.1.5, 2.2.2 & 2.4.3.1.β).

β) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)/Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο ήταν ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον κο Γεώργιο Γαραντζιώτη, σύμφωνα με τους όρους 2.2.9.1 & 2.4.3.1.α

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία η εταιρία ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε (MELECCON ΤΕΧΝΙΚΗ) δηλώνει ότι η προσφορά είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και του

Παραρτήματος «Α» καθώς και ότι η εταιρία δεν προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους (όρος 2.4.3.2.α)

δ) Τεχνική Προσφορά του προσφέροντος, η οποία περιλαμβάνει την πλημμελή περιγραφή υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του προσφερόμενου εξοπλισμού/μηχανημάτων όπως απαιτούνται από τον όρο 2.4.3.2.β και κατά το Παράρτημα «Α» και τον πίνακα εξοπλισμού της σελίδας 72 της διακήρυξης. Συγκεκριμένα από τις τεχνικές προδιαγραφές των υποβληθέντων φυλλαδίων του εξοπλισμού προέκυψε:

1. Για την προσφερόμενη μία (1) κεκλιμένη εσχάρα χονδροεσχάρωσης έχει αναφέρει σε κείμενο ακριβώς την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης. Στο υποβληθέν όμως τεχνικό φυλλάδιο δεν αναφέρονται, το μήκος της εσχάρας, τα διάκενα εσχαρισμού και η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα όπως απαιτείται.
2. Τα δύο(2) προσφερόμενα ροόμετρα καταγραφής των εισερχόμενων λυμάτων MAG-DS-00251-EN ModMAG M1000 συμφωνούν με την προδιαγραφή
3. Οι δύο (2) προσφερόμενοι υποβρύχιοι αναδευτήρες FAGGIOLATI GM18B471T1-4W2KA0 συμφωνούν με την προδιαγραφή.
4. Οι δύο (2) προσφερόμενες υποβρύχιες αντλίες μεταφοράς των λυμάτων στην δεξαμενή αερισμού-2107 FAGGIOLATI GM213R4T4-L10AA2, σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο καλύπτουν την προδιαγραφή, είναι κλάσης μόνωσης H, βαθμού προστασίας IP 68 και συμφωνεί με το ISO 9906.
5. Δύο (2) προσφερόμενες υποβρύχιες αντλίες ανακυκλοφορίας-2760 FAGGIOLATI G211R6D2-L8AA2 σύμφωνα με το υποβληθέν τεχνικό φυλλάδιο είναι κλάσης μόνωσης H και βαθμού προστασίας IP 68 και επίσης συμφωνεί με το ISO 9906.
6. Η μία (1) προσφερόμενη υποβρύχια αντλία υπερκείμενων τροφοδοσίας πάχυνσης-3484 FAGGIOLATI G210R6D3-J7AA2 σύμφωνα με το υποβληθέν τεχνικό φυλλάδιο είναι κλάσης μόνωσης H, βαθμού προστασίας IP 68 και επίσης συμφωνεί με το ISO 9906.
7. Μία (1) κοχλιωτή αντλία περίσσειας ιλύος προς τις κλίνες ξήρανσης, στο υποβληθέν τεχνικό φυλλάδιο PCM PUMP AP1676, δεν αναφέρεται ποιο ακριβώς μοντέλο αντλίας προτείνεται.
8. Η μία (1) αντλία ανακυκλοφορίας στραγγιδίων από τις κλίνες ξήρανσης-3432 FAGGIOLATI G271T6D2-J6AA2 σύμφωνα με το υποβληθέν τεχνικό φυλλάδιο είναι κλάσης μόνωσης H, βαθμού προστασίας IP 68 και επίσης συμφωνεί με το ISO 9906.
9. Δεν έχει υποβάλει τεχνικό φυλλάδιο της προσφερόμενης μίας(1) δοσομετρικής αντλίας χημικών.
10. Τρία (3) φίλτρα μείωσης θολότητας με ειδικό πληρωτικό υλικό & αντλίες φίλτρων. Τα φίλτρα μείωσης θολότητας που προσφέρει POLTANK δεν αναφέρουν τα μεγέθη κατακράτησης σωματιδίων, το ποσοστό απόδοσης τους όπως προβλέπεται από την προδιαγραφή, δεν αναφέρει την ταχύτητα φίλτρανσης, την ταχύτητα αντίστροφης πλύσης, ότι είναι κατασκευασμένα από υλικό GRP και αστεροειδές σύστημα διανομής από πολυπροπυλένιο. Επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά και δεν έχει υποβληθεί κάποιο τεχνικό φυλλάδιο των αντλιών φίλτρων μείωσης θολότητας. Έχει επίσης υποβληθεί το SDS του υλικού γεμίσματος RAWASY με σχετική χημική ανάλυση. Συμπερασματικά η προδιαγραφή των φίλτρων είναι ελλιπής.
11. Δεν αναφέρει ότι προσφέρει μία (1) πλαστική δεξαμενή 10.000λ (έκπλυσης των φίλτρων),δεν έχει υποβάλει κάποιο τεχνικό φυλλάδιο.
12. Δεν έχει υποβάλει τεχνικό φυλλάδιο για το ένα (1) προσφερόμενο όργανο μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
13. Σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο προσφέρει ένα (1) όργανο μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου της εταιρίας HACH αλλά η προδιαγραφή είναι ελλιπής, και δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

14 & 15. Για τα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, ενός (1) ψηφιακού ελεγκτή (controller) και ενός (1) πίνακα Ισχύος και σύστημα αυτοματισμού, έχει υποβληθεί τεχνικό φυλλάδιο το οποίο δεν καλύπτει την προδιαγραφή. Για παράδειγμα η οθόνη παρακολούθησης και ελέγχου είναι 5 inch αντί 10 inch όπως προβλέπεται.

16. Δεν κάνει καμία αναφορά για προσφορά, δύο (2) αντιστροφών Ισχύος (inverter) 22 KW για τον έλεγχο/ρύθμιση των φυσητήρων, πλήρως αυτοματοποιημένων με χρήση PLC και με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου της εγκατάστασης αλλά και ούτε έχει υποβάλει κάποιο σχετικό τεχνικό φυλλάδιο.

17. Δεν κάνει καμία αναφορά για προσφορά και τοποθέτηση υπολογιστή με τις απαραίτητες άδειες για έλεγχο της εγκατάστασης από τον χειριστή, μέσα στον υφιστάμενο οικίσκο, και ούτε έχει υποβάλει κάποιο σχετικό τεχνικό φυλλάδιο.

18 & 19. Δεν κάνει καμία αναφορά για ηλεκτρομηχανολογικές, υδραυλικές εργασίες και για έργα όδευσης κεντρικής παροχής και ούτε έχει υποβάλει κάποια σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Ως εκ τούτου η επιτροπή κρίνει ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η κωδικοποίηση και η χωροθέτηση του προσφερόμενου εξοπλισμού/μηχανημάτων και των υπηρεσιών της εταιρίας ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε (MELECCON ΤΕΧΝΙΚΗ) δεν είναι απολύτως συμμορφούμενα με τον όρο 2.4.3.2.β της διακήρυξης όπως ακριβώς αναφέρονται στην τεχνική προδιαγραφή και στον πίνακα εξοπλισμού της σελίδας 72 της διακήρυξης.

ε) Υπεύθυνη δήλωση επίσκεψης (όρος 2.4.3.2.γ)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι:

- Ο φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» του οικονομικού φορέα «HELLAS ENVIRONMENT ΕΠΕ» δεν πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.
- Ο φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» του οικονομικού φορέα «ENBIO ΕΠΕ» πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.
- Ο φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε (MELECCON ΤΕΧΝΙΚΗ)»: δεν πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.».

Κατόπιν των ως άνω διαπιστώσεων η Επιτροπή εισηγήθηκε:

«1. Για τον οικονομικό φορέα «HELLAS ENVIRONMENT ΕΠΕ»:

Την απόρριψη της προσφοράς του καθώς ο υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» δεν πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.

2. Για τον οικονομικό φορέα «ENBIO ΕΠΕ»:

Την αποδοχή της προσφοράς του και την προώθηση του στο Β' Στάδιο Αξιολόγησης, ήτοι την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του, καθώς ο υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.

3. Για τον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε (MELECCON ΤΕΧΝΙΚΗ)»:

Την απόρριψη της προσφοράς του καθώς ο υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» δεν πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.».

Σε συνέχεια της ως άνω εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης και της επικείμενης απόρριψης των οικονομικών φορέων «HELLAS ENVIRONMENT ΕΠΕ» και «ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε (MELECCON ΤΕΧΝΙΚΗ)» και σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5. σε συνδυασμό με το άρθρο 3.2. της Διακήρυξης, η ΕΑΒ ΑΕ απέστειλε στους οικονομικούς φορείς «HELLAS ENVIRONMENT ΕΠΕ» και «ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε (MELECCON ΤΕΧΝΙΚΗ)», πρόσκληση για την παροχή διευκρινιστικών/συμπληρωματικών στοιχείων επί της τεχνικής τους προσφοράς,

οι οποίοι αμφότεροι ανταποκρίθηκαν εμπροθέσμως και απέστειλαν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Κατόπιν της αποστολής των ως άνω διευκρινιστικών/συμπληρωματικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς, η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε σε συμπληρωματική αξιολόγησή τους και υπέβαλε το με αρ. πρωτ. 1500-2023-05-85/03-05-2023 Πρακτικό συμπληρωματικής αξιολόγησης των φακέλων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής & τεχνικών προσφορών σύμφωνα με το οποίο κατέγραψε τα παρακάτω αποτελέσματα:

«Α. Η προσφορά της εταιρείας HELLAS ENVIRONMENT ΕΠΕ δεν είναι απολύτως συμμορφούμενη με τα ζητούμενα στη Διακήρυξη, καθώς οι προσφερόμενοι υποβρύχιοι αναδευτήρες δε συμφωνούν σε αριθμό πτερυγίων, στροφών και είδος με τους απαιτούμενους στην προδιαγραφή. Όπως διαφαίνεται από τις υπόλοιπες προσφορές, υπάρχει δυνατότητα παροχής υποβρύχιων αναδευτήρων σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, όπως προσφέρονται και παρουσιάζονται από τα υποβληθέντα τεχνικά φυλλάδια των δύο άλλων υποψηφίων αναδόχων.

Β. Η προσφορά της εταιρείας ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε. (MELECCON ΤΕΧΝΙΚΗ) μετά και την χορήγηση των πρόσθετων στοιχείων είναι απολύτως συμμορφούμενη με τα ζητούμενα στη Διακήρυξη.»

Κατόπιν των ως άνω διαπιστώσεων η Επιτροπή εισηγήθηκε:

«1. Για τον οικονομικό φορέα «HELLAS ENVIRONMENT ΕΠΕ»:

Την απόρριψη της προσφοράς του καθώς ο υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» δεν πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.

2. Για τον οικονομικό φορέα «ENBIO ΕΠΕ»:

Την αποδοχή της προσφοράς του και την προώθηση του στο Β' Στάδιο Αξιολόγησης, ήτοι την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του, καθώς ο υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.

3. Για τον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε (MELECCON ΤΕΧΝΙΚΗ)»:

Την αποδοχή της προσφοράς του και την προώθηση του στο Β' Στάδιο Αξιολόγησης, ήτοι την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του, καθώς ο υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.»

Εν συνεχεία την 18-05-2023 η Επιτροπή συνεκλήθη και προέβη στην αξιολόγηση των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών των ως άνω δύο (2) εταιρειών «ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε (MELECCON ΤΕΧΝΙΚΗ)» και «ENBIO ΕΠΕ» και κατέγραψε τα κατωτέρω αποτελέσματα:

1. Ο οικονομικός φορέας «ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε (MELECCON ΤΕΧΝΙΚΗ)» υπέβαλε οικονομική προσφορά αντί του τιμήματος των εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (124.800,00€), χωρίς Φ.Π.Α. Η εν λόγω προσφορά βρίσκεται εντός του τεθέντος προϋπολογισμού των 130.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.

2. Ο οικονομικός φορέας «ENBIO ΕΠΕ» υπέβαλε οικονομική προσφορά αντί του τιμήματος των εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000,00€ €) χωρίς Φ.Π.Α. Η εν λόγω προσφορά είναι εντός του τεθέντος προϋπολογισμού των 130.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.»

Αυθημερόν η επιτροπή υπέβαλλε το πρακτικό αξιολόγησης των φακέλων των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με το οποίο εισηγήθηκε:

«Την ανακήρυξη της μειοδότης εταιρείας «ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε (MELECCON ΤΕΧΝΙΚΗ)», ως Προσωρινού Αναδόχου του διαγωνισμού θέματος, η οποία θα αναλάβει την «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων της ΕΑΒ καθώς και σχετικές εργασίες υποδομών μικρής κλίμακας», έναντι ποσού 124.800,00 € πλέον ΦΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 130.000,00 € πλέον ΦΠΑ.»

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η ΕΑΒ Α.Ε. αποφάσισε με τη με αρ. πρωτ. 0110-2023-05-497/25-05-2023 Απόφαση Αξιολόγησης Προσφορών και Ανακήρυξης Προσωρινού Αναδόχου «την έγκριση των υποβληθέντων πρακτικών αξιολόγησης και την ανακήρυξη της μειοδότης εταιρείας «ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε (ΜΕΛΕCCON ΤΕΧΝΙΚΗ)», ως Προσωρινού Αναδόχου του διαγωνισμού θέματος, η οποία θα αναλάβει την «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων της ΕΑΒ καθώς και σχετικές εργασίες υποδομών μικρής κλίμακας», έναντι ποσού 124.800,00 € πλέον ΦΠΑ, ευρισκόμενο εντός του τεθέντος συνολικού προϋπολογισμού των 130.000,00 € πλέον ΦΠΑ.».

Την 31-05-2023 ακολούθησε η ηλεκτρονική αποστολή της με αρ. πρωτ. 0113-2023-05-81/31-05-2023 «Πρόσκλησης υποβολής Δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου» προς τον προσωρινό Ανάδοχο. Ο προσωρινός Ανάδοχος ανταποκρίθηκε υποβάλλοντας αυτά εμπρόθεσμα.

Την 19-06-2023 η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών συνεκλήθη και προχώρησε στην έναρξη της αξιολόγησης του υποβληθέντος φακέλου των «Δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου» και την 23-06-2023 υπέβαλε το με αρ. πρωτ. 1500-2023-06-114 πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, με το οποίο διαπίστωσε ότι:

«ο υποβληθείς φάκελος των Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης» και εισηγήθηκε:

«την έγκριση του υποβληθέντος πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΕΕ ΜΕΛΕCCON ΤΕΧΝΙΚΗ» για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων της ΕΑΒ καθώς και σχετικές εργασίες υποδομών μικρής κλίμακας, έναντι συμβατικού τιμήματος 124.800,00 €, χωρίς ΦΠΑ.».

Την 3-7-2023 η ΕΑΒ ζήτησε από το σύνολο των οικονομικών φορέων, ήτοι από τους «HELLAS ENVIRONMENT ΕΠΕ», «ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ» και «ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΕΕ ΜΕΛΕCCON ΤΕΧΝΙΚΗ», την παράταση ισχύος των προσφορών τους επί εξάμηνο, ήτοι από 11-7-2023 έως και 11-1-2024 καθώς και την αντίστοιχη παράταση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής τους στο διαγωνισμό θέματος για έναν επιπλέον μήνα, ήτοι έως και 11-02-2024, οι οποίοι στο σύνολό τους παρέτειναν αυτές εμπρόθεσμα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η ΕΑΒ αποφασίζει:

«την έγκριση του υποβληθέντος πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΕΕ ΜΕΛΕCCON ΤΕΧΝΙΚΗ» για την «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων της ΕΑΒ καθώς και σχετικές εργασίες υποδομών μικρής κλίμακας-CPV: 42996000-4» με συμβατικό τίμημα εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (124.800,00 €), πλέον ΦΠΑ, έναντι τεθέντος προϋπολογισμού εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (€ 130.000,00), πλέον ΦΠΑ.».

Τανάγρα, 5-09-2023

Για την ΕΑΒ Α.Ε.

Δημήτριος Παπακώστας
Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ