



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Έδρα Εταιρείας: Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210.77.99.622, Φαξ: 210.77.97.670

Εργοστάσιο: Σχηματάρι Βοιωτίας, Ταχ. Θυρίδα 23, 320 09 Σχηματάρι
Τηλ.: 22620-52000, Φαξ: 210-88.38.714, 22620-52170
www.haicorp.com – Αρ. ΓΕΜΗ 000297501000

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2420-2026-10-159

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1082/2026 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 533136)

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό Νο. 1082/2026, με αντικείμενο την «προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) κεντρικών κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες της Ε.Α.Β. Α.Ε., συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού ποσού εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (165.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., [C.P.V.: 42512000-8 (Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις)]», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, παραθέτει την ακόλουθη απάντηση σε αίτημα διευκρινίσεων οικονομικού φορέα επί των όρων της διακήρυξης:

Ερώτημα οικονομικού φορέα: «Θα θέλαμε παρακαλώ να μας ενημερώσετε για: Την πίεση λειτουργίας του υπέρθερμου νερού τροφοδοσίας των θερμαντικών στοιχείων των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων.»

Απάντηση ΕΑΒ : Η μέγιστη πίεση του υπέρθερμου νερού τροφοδοσίας των θερμαντικών στοιχείων των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων είναι 8 bar.

Τανάγρα, 12-10-2026

Για την Ε.Α.Β. Α.Ε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΗΜΗΤΡ
Α ΠΕΤΑ

Digitally signed by
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΑ
Date: 2026.10.12
09:15:19 +03'00'